



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

КИЯСОВО ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. М. Горького, 2, с. Киясово, 427840

Начальнику Управления образования
Администрации муниципального
образования «Муниципальный округ
Киясовский район Удмуртской
Республики»

Рябину А.Н.

ул. Красная, д.1, с. Киясово, Киясовский
район, УР, 427840



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

19.01.2024 № 42-2024

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Таранову ЧА
подготовить рассмотрение
и ответ

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения законодательства о законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, в деятельности образовательных учреждений района.

В соответствии со ст. 34, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Кроме того, в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к числу основных принципов противодействия терроризму отнесено обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация последствий проявлений терроризма.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определения основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и установления минимально необходимых требований пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – «Правила»).

В соответствии с п.17 Правил руководителя организаций обеспечивают содержание ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

В нарушение п. 17 Правил МКОУ «Подгорновская СОШ» не обеспечено содержание ограждения на крыше здания в исправном состоянии.

В соответствии п. 54 руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на

47
22.01.24

серия *010548*
прокуратура Киясовского района Удмуртской
Республики
№ 42-2023/Прдп2-24-20940013

технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

✓ В нарушение п.54 МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (документы не представлены).

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ «Первомайская СОШ», МБДОУ «Киясовский детский сад №2», МБОУ «Киясовская СОШ», МКОУ «Ильдибаевская ООШ».

В соответствии с п.13 Правил при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В нарушение п. 13 Правил состояние огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердачного помещения) МБОУ «Первомайская СОШ» находится в некачественном состоянии.

✓ В нарушение п.13 МКОУ «Ильдибаевская ООШ» не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (чердачного помещения) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (1 раз в 3 года) — акт не представлен.

Выявленные нарушения затрагивают права граждан, в том числе несовершеннолетних учащихся на безопасное пребывание в помещениях образовательных учреждений, создают угрозу их жизни и здоровью.

Указанные нарушения допущены в связи ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностными лицами ответственными за соблюдение норм пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Киясовского района.

О результатах принятых мер сообщить прокурору Киясовского района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурора района

старший советник юстиции



А.В. Савина