



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

КИЯСОВО ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. М. Горького, 2, с. Киясово, 427840



390706 776316

Директору МБОУ «Подгорновской СОШ»

Ашировой Е.В.

ул. Школьная, д. 6в, с. Подгорное,
Киясовский район, УР, 427848

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

29 .02.2024 № 42-2024

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения законодательства о законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, в деятельности МБОУ «Подгорновская СОШ».

В соответствии со ст. 34, ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Кроме того, в п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» к числу основных принципов противодействия терроризму отнесено обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация последствий проявлений терроризма.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определения основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и установления минимально необходимых требований пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – «ППР»).

1) В нарушение п. 35 ППР в помещении класса ГПД, на потолке, у светильников, допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.

2) В нарушение п. 409 ППР в помещении кабинета тренерской, огнетушитель размещается на полу без специальной подставки, выполненной из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

3) В нарушение п. 54 ППР при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком), правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения

Прокуратура Киясовского района Удмуртской
Республики

серия Д № 42-2024/Пр-48-24-20940013

пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (средний срок службы средств обеспечения пожарной безопасности – не менее 10 лет.

4) В нарушение п. 17 ППР не обеспечено содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (часть ограждения отсутствует).

Выявленные нарушения затрагивают права граждан (избирателей), в том числе несовершеннолетних учащихся на безопасное пребывание в помещениях образовательного учреждения, создают угрозу их жизни и здоровью.

Указанные нарушения допущены в связи ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностными лицами ответственными за соблюдение норм пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:


Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора Киясовского района.

О результатах принятых мер сообщить прокурору Киясовского района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

И.о. прокурора района
советник юстиции



Э.Б. Мурадов